

№ 11230061000202807393

от 09.08.2022

(дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98,

e-mail: ond.syktvykar@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 11-021-2023/0109пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский торгово-экономический колледж»; ИНН: 1101483596

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Национальная, д. 25

Во исполнение решения: ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, Немчинова Владислава Николаевича от «20» января 2023 года № 11-021-2023/0109рс, в период с 11 ч. 00 мин. «06» февраля 2023 года по 15 ч. 00 мин. «17» февраля 2023 года:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Постников Сергей Павлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие – рейдовый осмотр

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: И. О. директора – Будний Алексей Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьями 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасности	Отметка о выполне нии
1.	Правообладатель объекта защиты «Общежития» не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (автоматическая установка пожарной сигнализации).	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
2.	Правообладатель объекта защиты «Общежитие» не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара).	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
3.	✓ На объекте защиты не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ строительных конструкций (кровли).	абз. 1 п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
4.	✓ Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	п/п «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствуют	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв.	12.02.2024	

	результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации).	Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);		
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
7.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний системы дымоудаления).	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 26 сентября 2020г.);	12.02.2024	
8.	На объекте защиты не проводится очистка воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	12.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ЗАРОУ, СГЖ № 6. Жул (подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Постников Сергей Павлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Росси (подпись)

17 февраля 2023 года